00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:45

ICIM S.p.A. - Identification number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

Certificato N.
Certificate No. **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo
Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes

SERIE / *SERIES* **GUERRINI**

MODELLI / *MODELS* See annex

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

SAVIO S.p.A.

SEDE LEGALE
HEAD OFFICE Via Torino, 25 - 10050 Chiusa San Michele (TO) - IT

UNITÀ OPERATIVA
PRODUCTION UNIT Via Torino, 25 - 10050 Chiusa San Michele (TO) - IT

Questo certificato attesta che tutte le isposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

EN 1125:2008

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la
under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE
CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 31/07/2026 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.
This certificate was first issued on 31/07/2026 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE
04/11/2026

00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:45

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N.
Certificate No. **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

MODELLI *MODELS*	**serie "GUERRINI"** Art. 6200.1/1200, 6200.3/1200, 6200.701, 6200.703, 6200.2/1200, 6200.702									
CLASSIFICAZIONE *CLASSIFICATION*	**3**	**7**	**7**	**0**	**1**	**4**	**2**	**2**	**A**	**A**
ACCESSORI *ACCESSORIES*	**6200.720, 6200.730, 6200.740, 6200.B/1200**									

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE *SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE*	**1**

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE
04/11/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:46

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale *Essential characteristic*		**Prestazione** *Performance*	**Norma armonizzata** *Harmonized standard*
Capacità di sblocco (per porte su vie di esodo) / *Ability to release (for doors on escape routes)*			**EN 1125:2008**
4.1.2	Funzione di apertura *Release function*	< 1 s	
4.1.3.	Montaggio del dispositivo *Panic exit mounting*	Il dispositivo è progettato per essere montato sulle superficie interna della porta *The device is designed to be mounted on the inside face of the door*	
4.1.5	Spigoli ed angoli esposti *Exposed edges and corners*	> 0,5 mm	
4.1.7	Porta a due ante *Double doorset*	Passa / *Pass*	
4.1.9	Installazione della barra *Bar installation*	Z < 150 mm	
4.1.10	Lunghezza della barra *Bar length*	X > 60% Y	
4.1.11	Sporgenza della barra *Bar projection*	Categoria / *Category 2:* W < 100 mm	
4.1.12	Terminale della barra *Bar end*	La barra non sporge oltre nessuno dei due bracci di sostegno *The bar does not protrude beyond either of the two support brackets.*	
4.1.13	Superficie della barra *Operating bar face*	V > 18 mm	
4.1.14	Barra di prova *Test rod*	Il dispositivo non intrappola la “barra di prova Ø 10mm” in qualunque posizione della barra di azionamento. *The device does not traps "test rod Ø 10 mm" in any position of the operating bar.*	
4.1.15	Spazio libero superficie porta *Door face gap*	Passa *Pass*	

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

04/11/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:47

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale *Essential characteristic*		**Prestazione** *Performance*	**Norma armonizzata** *Harmonized standard*
Capacità di sblocco (per porte su vie di esodo) / *Ability to release (for doors on escape routes)*			**EN 1125:2008**
4.1.16	Spazio libero accessibile *Accessible gap*	Il provino (10 x 15 × 20 mm) non impedisce il corretto azionamento del dispositivo *The specimen (10 x 15 x 20 mm) does not prevent the correct engagement of the device*	
4.1.17	Movimento libero della porta *Door free movement*	Il dispositivo per le uscite antipanico non impedisce il movimento della porta una volta sbloccata. *The panic exit device does not prevent the movement of the door once unlocked.*	
4.1.18	Chiusura verticale superiore *Top vertical bolt*	Premendo l'elemento di chiusura inferiore verso l'alto, l'elemento superiore non si sblocca *Pushing upwards the lower looking element, the upper element will not unlock*	
4.1.19	Contro bocchette *Keepers*	Le contro bocchette forniscono protezione a qualsiasi parte della porta o del telaio che potrebbe essere danneggiata dal dispositivo per le uscite antipanico durante il ciclo di apertura e di chiusura *The keepers provide protection against any part of the door or frame that could be damaged by the panic exit device during the cycle of opening and closing*	
4.1.21	Dimensioni contro bocchette *Keepers dimensions*	*H < 15mm, M < 45°, P < 3 mm*	
4.1.23	Massa e dimensioni porta *Door mass and dimensions*	Massa anta max. ≤ 250 kg, altezza max.anta ≤ 2.520 mm, Larghezza max. anta ≤ 1.320 mm *Max leaf mass. ≤ 250 kg, max leaf height ≤ 2.520 mm, Max. Leaf width ≤ 1.320 mm*	
4.1.24	Dispositivo accesso esterno *Outside access device*	Passa *Pass*	
4.2.2	Forze di azionamento *Release forces*	Anta non sotto pressione < 80 N, *Leaf not under pressure < 80 N,* Anta sotto pressione (1000 N) < 220 N *Leaf under pressure < 220 N,*	
4.2.7	Sicurezza dei beni *Security requirement*	Il dispositivo rimane chiuso quando l'anta viene sottoposta da una forza di 1000 N *The device remains closed when the door is subjected to a force of 1000 N*	

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE
04/11/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:47

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N. / *Certificate No.* **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale *Essential characteristic*		**Prestazione** *Performance*	**Norma armonizzata** *Harmonized standard*
Durabilità della capacità di apertura contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte su vie di esodo) *Durability of ability to release(for locked doors on escape routes)*			**EN 1125:2008**
4.1.4 4.2.9	Resistenza corrosione *Corrosion resistance*	Altissima resistenza (240 ore in accordo a EN1670) *Very High resistance (240 hours according to EN1670)*	
4.1.6	Intervallo di temperature *Temperature range*	Verificato il funzionamento a -10/+60 [°C] con incremento massimo di forza di azionamento inferiore al 50% *Verified the device functioning -10 / +60 [° C] with a maximum increase of operating force of at least 50%*	
4.1.19 4.2.6	Coperture aste verticali *Covers for vertical rods*	Le aste resistono ad una forza di abuso di 500 N *The rods withstands the abuse of 500 N*	
4.1.22	Lubrificazione *Lubrication*	In accordo alle istruzioni di uso e manutenzione lubrificare ogni 20.000 cicli *In accordance with the instructions for use and maintenance lubricate every 20,000 cycles*	
4.2.3	Forza di riaggancio *Re-engagement force*	< 50 N	
4.2.4	Durabilità *Durability*	200.000 cicli *200.000 cycles*	
4.2.5	Uso improprio della barra *Abuse resistance - Horizontal bar*	La barra resiste ad una forza di abuso di 1000 N *The bar withstands the abuse of 1000 N*	
4.2.6	Uso improprio delle aste *Abuse resistance - Vertical rod*	Passa *Pass*	

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

04/11/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:48

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N.
Certificate No. **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale *Essential characteristic*		**Prestazione** *Performance*	**Norma armonizzata** *Harmonized standard*
4.2.2 4.2.8 4.2.17	Esame finale *Final examination*	Dopo il test di abuso: - Il dispositivo sgancia con una forza < 80 [N] porta non sottoposta a pressione - Il dispositivo sgancia con una forza < 220 [N] porta sottoposta a pressione - Il movimento libero della porta è verificato *After abuse test* - *The device releases with a force <80 [N] door under pressure* - *The device releases with a force <220 [N] door pressure* - *The door free movement is verified*	

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE

04/11/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.

00012

Organismo Notificato
CE N. 0425
Notified Body
CE No. 0425

Firmato digitalmente da:
VINCENZO DELACQUA
Data: 05/11/2026 15:59:48

Certificato di costanza delle prestazioni
Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / *ANNEX TO*

Certificato N.
Certificate No. **0425 - CPR – 005610**

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Caratteristica essenziale *Essential characteristic*		**Prestazione** *Performance*	**Norma armonizzata** *Harmonized standard*
Capacità di auto chiusura C (per porte tagliafuoco/tagliafumo su vie di esodo) *Self closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes)*			**EN 1125:2008**
4.2.3	Forza di riaggancio *Re-engagement force*	< 50 N	
Durabilità della capacità di apertura C contro l'invecchiamento e la degradazione (porte tagliafuoco/tagliafumo e su vie di esodo) *Durability of Self closing ability C against aging and degradation*			**EN 1125:2008**
4.2.4	Durabilità *Durability*	200.000 cicli *200.000 cycles*	
4.2.3	Forza di riaggancio *Re-engagement force*	< 50 N	
Resistenza al fuoco E (integrità) I (isolamento) (per uso su porte tagliafuoco) *Resistance to fire E (integrity) and I (insulation)*			**EN 1125:2008**
All. B	Resistenza al Fuoco E I Resistance to fire E I	Non idoneo all'installazione su porte tagliafuoco *Not suitable for installation on fire/smoke resisting door assemblies*	
Controllo delle sostanze pericolose / *Control of dangerous substances*			**EN 1125:2008**
4.2.25	Il fabbricante dichiara che Il dispositivo non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / *The manufacturer declares that the device does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.*		

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

EMISSIONE
ISSUE
04/11/2026

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.